



KONTROLA POŽIARNEJ NÁDRŽE



Požiarne nádrž so stálou zásobou vody má trvalo zabezpečiť požadované množstvo vody na hasenie požiaru najmenej po dobu 30 minút. Potreba požiarnej nádrže, ako aj jej objem sa určuje pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby, resp. v projekte požiarnej ochrany.

Spoločnosť FIREcontrol s. r. o. ponúka **službu kontroly požiarnych nádrží**, ktoré sa v zmysle § 15 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., vykonávajú **pred uvedením do prevádzky a po odovzdaní do užívania, najmenej raz za 12 mesiacov**. Naša spoločnosť sa zameriava na kompletnú kontrolu požiarnej nádrže. Túto službu vykonávame s **pomocou najmodernejších technológií**: digitálnymi meradlami, podvodným dronom a kamerovým systémom. **Z každej kontroly vyhotovujeme záznamy.**

Pri kontrole požiarnej nádrže sa zameriavame na: >>>

- porovnanie realizácie podľa schválenej dokumentácie stavby,
- prevádzkové parametre odberných miest,
- označovanie vonkajších odberných miest,
- funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,
- funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov,
- množstvo vody v nádrži,
- nepriepustnosť nádrže.

